

PRILOG A CERTIFIKATU O PREGLEDU TIP A BROJ /

TYPE EXAMINATION CERTIFICATE №

T 2550

strana / page 2/2

Datum prvog izdanja / Date of first certification: 15.07.2025

Datum tekuće izdanje / Current issue date: 15.07.2025

Datum prethodnog izdanje / Date of previous issue:

Naziv predmeta sertifikacije / Name of the certification subject:

Gasni kondenzacioni kotao / Gas condensing boiler

Proizvođač / Manufacturer:

BSG Caldaie a Gas S.p.A. Pordenone, Italija / Hungary

Tip / Type:

M300V ...

Primenjeni standardi / Applied standards:

SRPS EN 15502-2-1, SRPS EN 15502-1

Izveštaj o ispitivanju / Test report

CERTIgaz od 04.12.2020 brojevima 001320 do 001324

Sa dokumentacijom u prilogu / With documentation attached:

- Uputstvo za instaliranje, i korisnika / Installation, and User manual
- Dokumentacija ugrađenih komponenti / Documentation of embedded components
- Izveštaj o vrednovanju tipa T 2550 sa priložima / Evaluation report of type T 2550 with attachments

Detaljne tehničke karakteristike / Detailed technical characteristics

detaljno oznaka - tip - serija / mark - type - series specification :	tehničke karakteristike / technical characteristics :	kratak opis / short description :	
M300V ...			
... 2025 SM	Qn=3,0 ÷ 21 (26*) kW Pn=2,8 ÷ 20,7 (25,6*) kW (80/60) Pn=3,2 ÷ 22,8 (28,2*) kW (50/30)	2H: p=20 mbar 3P: p=37 mbar PMS=3 bar, PMW =7 bar T _{CH} =80°C T _{TSV} =60°C 230 V, 50 Hz, 130W IP X5D	za grejanje i toplu sanitarnu vodu / for heating and domestic hot water
... 3035 SM	Qn=3,8 ÷ 31,0 (34,7*) kW Pn=3,6 ÷ 30,6 (34,1*) kW (80/60) Pn=4,0 ÷ 33,6 (37,7*) kW (50/30)	T _{CH} =80°C T _{TSV} =60°C 230 V, 50 Hz, 130W IP X5D	
... 2025 SV	Qn=3,0 ÷ 21 (26*) kW Pn=2,8 ÷ 20,7 (25,6*) kW (80/60) Pn=3,2 ÷ 22,8 (28,2*) kW (50/30)	2H: p=20 mbar 3P: p=37 mbar PMS=3 bar, PMW =7 bar T _{CH} =80°C T _{TSV} =60°C 230 V, 50 Hz, 130W IP X5D	za grejanje i priključenje spoljeng rezervoara za toplu vodu / for heating and connecting external tank for hot water
... 3035 SV	Qn=3,8 ÷ 31,0 (34,7*) kW Pn=3,6 ÷ 30,6 (34,1*) kW (80/60) Pn=4,0 ÷ 33,6 (37,7*) kW (50/30)		



И 048 25

napomene/notes

* za TSV / for DHW

Bilo kakve promene na uređaju moraju se prijaviti izdavaocu ove isprave. /

Any changes on the device must be reported to the issuer of this document

Zabranjeno je umnožavanje izveštaja o vrednovanju i prezentacija rezultata vrednovanja bez prethodno pribavljene saglasnosti IMP- CGT Sertifikacionog tela za proizvode ili klijenta. Provera validnosti izveštaja se vrši putem elektronske pošte. Na izveštaj o vrednovanju i pripadajući sertifikat se može izjaviti prigovor/zalba prema propisanoj proceduri.

INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD; Volgina 15, 11000, BEOGRAD-ZVEZDARA, Srbija; Matični broj 07014694; PIB 100008310
CENTAR ZA GASNU TEHNIKU • CERTIFIKACIONO TELO ZA PROIZVODE • Telefon: +381 11 6772-151 • e-pošta: impcgt@pupin.rs

CGT 4.607 V.1

Strana: 2 od 2